



Акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск»  
(АО «Газпром газораспределение Челябинск»)

Филиал в г. Кыштыме

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СЕВ: ТУ1-С-4/20 от 05.03.2020 г.**  
**на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального**  
**строительства к сети газораспределения**  
*(при предварительной выдаче технических условий)*

1. Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме  
(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)
2. Управление по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и энергообеспечению  
Администрации Кунашакского муниципального района  
(полное наименование заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество)
3. Объект капитального строительства: «Газоснабжение жилых домов ул. Береговая, Зеленая,  
Кашина, Кирова, Ленина, Совхозная, Лесная в с. Большой Куяш Кунашакского района»,  
(наименование объекта)  
расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Кунашакский, с. Большой Куяш,  
ул. Береговая, Зеленая, Кашина, Кирова, Ленина, Совхозная, Лесная,  
(местонахождение объекта)  
с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа): 960 куб. метров в час.
4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 2 года со дня заключения договора на подключение (технологическое присоединение).
5. Срок действия настоящих технических условий составляет 70 рабочих дней.
6. Источник газоснабжения: ГРС Большой Куяш.
7. Информация о существующей сети газораспределения в точке присоединения:
  - 7.1. Для ул. Береговая, Зеленая, Кашина:
    - 7.1.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=160 мм, проложенный по ул. Ленина (в районе жилых домов № 254-256);
  - 7.2. Для ул. Кашина:
    - 7.2.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=160 мм, проложенный по ул. Ленина (в районе жилых домов № 218-220 А);
  - 7.3. Для ул. Кирова, Ленина:
    - 7.3.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=225 мм, проложенный по ул. Кирова (в районе жилого дома № 64);
  - 7.4. Для ул. Лесная д. 68, 70, 93:
    - 7.4.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=160 мм, проложенный по ул. Лесная (в районе жилого дома № 75);
  - 7.5. Для ул. Лесная д. 26, 28:
    - 7.5.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=110 мм, проложенный по ул. Лесная;
  - 7.6. Для ул. Лесная д. 48:
    - 7.6.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=160 мм, проложенный по ул. Лесная;
  - 7.7. Для ул. Лесная д. 53 А:
    - 7.7.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=160 мм, проложенный по ул. Лесная;

7.8. Для ул. Совхозная д. 2, 4, 10:

7.8.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления DN=63 мм, проложенный по ул. Совхозная.

Главный инженер



О.Н. Кудрявцев





Акционерное общество  
«Газпром газораспределение Челябинск»  
(АО «Газпром газораспределение Челябинск»)

## Филиал в г. Кыштыме

ул. Челюскинцев, д. 70, г. Кыштым,  
Челябинская область, Российская Федерация, 456670  
тел.: +7 (35151) 4-48-30, факс: +7 (35151) 4-48-34  
e-mail: sever@gazprom74.ru  
ОКПО 71701574, ОГРН 1037403898058, ИНН 7453128989, КПП 741343001

13.05.2020 № СЕВ: ИТ-24/20  
На СЕВ-3886/20 от 12.05.2020 г.

Руководителю управления ЖКХ,  
строительству и энергообеспечению  
Кунашакского муниципального района  
Р. Я. Мухарамову

456730 Челябинская область, р-н  
Кунашакский, с. Кунашак, ул. Ленина,  
дом 103

О внесении изменений в СЕВ: ТУ1-С-4/20

Уважаемый Ринат Явгазиевич!

Направляем изменения к техническим условиям № СЕВ: ТУ1-С-4/20 от 05.03.2020 г. на присоединение к газораспределительной сети объекта капитального строительства «Газоснабжение жилых домов ул. Береговая, Зеленая, Кашина, Кирова, Ленина, Совхозная, Лесная в с. Большой Куяш Кунашакского района», расположенного по адресу: Челябинская область, р-н Кунашакский, с. Большой Куяш, ул. Береговая, Зеленая, Кашина, Кирова, Ленина, Совхозная, Лесная.

Пункт 7.2.1. раздела 7 «Информация о существующей сети газораспределения в точке присоединения» читать в следующей редакции: Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления  $P=0,002$  МПа DN=225 мм, проложенный по ул. Ленина (в районе жилых домов № 178-180).

Раздел 7 «Информация о существующей сети газораспределения в точке присоединения» дополнить пунктами:

7.3.2. Для ул. Ленина д. 195, 199, 210, 231, 232, 250, 268, 287 Б:

7.3.2.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления  $P=0,002$  МПа DN=160 мм, проложенный по ул. Ленина;

7.3.3. Для ул. Ленина д. 160 А, 47 А:

7.3.3.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления  $P=0,002$  МПа DN=225 мм, проложенный по ул. Ленина;

7.3.4. Для ул. Ленина д. 157 А, 157 Б, 157 В:

7.3.4.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления  $P=0,002$  МПа DN=225 мм, проложенный в районе ГРПШ по ул. Ленина;

7.3.5. Для ул. Ленина д. 2 Д, 56 А:

Т.Ю. Селезнева  
(351) 799-53-86

7.3.5.1. Полиэтиленовый подземный газопровод низкого давления  $P=0,002$  МПа DN=110 мм, проложенный по ул. Ленина.

Главный инженер



Кудрявцев О.Н.