



Расчетный режим	Теплопроизводительность котельной, МВт (Гкал)			Общий расход теплоты	Установленная мощность электродвигателей, кВт
	Расход теплоты на отопление и вентиляция	Расход теплоты на горячее водоснабжение	Расход теплоты на технологические нужды		
Зимний	4,39 (3,774)	0,833(0,716)	-	5,223 (4,49)	x
Переходный	1,400(1,2)	0,833(0,716)	-	2,233(1,92)	
Летний	-	0,833(0,716)	-	0,833(0,716)	