



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ВР1	ВР-86-77-3,15 К1Ж D=1,1Dном	Вентилятор радиальный	1	
ВО1	Spirotop 1/2	Воздухотводчик автоматический	1	Ду 15
ДВП1	Burkert 8205	Датчик водородного показателя рН	1	
ДД1	PN3004	Датчик давления	1	
ДД2	Метран-150СГО	Датчик давления	1	
ДП1	SU9000	Датчик потока ультразвуковой	1	
ДТ1..ДТ3	ТТ0281 + TR2432	Термопреобразователь	3	Рt100
ДТ4	-	Термопреобразователь котла	1	
ДТ5..ДТ6	ТСПТ 101-У20-Рt100	Термопреобразователь	2	Рt100
ДТ7..ДТ8	ТТ0281 + TR2432	Термопреобразователь	2	Доп. об.
ДУ1	LR3000	Датчик уровня	1	
КД1..КД4	DKR400Z03F450D + GT50-30T20E	Клапан дымовой	4	Ду 400
КО1	ЕВ310024	Клапан обратный	1	Ду 20
КР1..КР2	ЕВКГ2D311221G1/2/04	Клапан регулирующий	2	Ду 15
КУ1	DF 2100	Каплеуловитель	1	
КМ1	S003.13.200	Кран трехходовой для манометра	1	
КШ1..КШ21	-	Кран шаровой	21	
МГ1	232.50/100/6bar/G1/2B LM	Манометр	1	
МГ2	700.02/851.3	Манометр дифф. электроконтактный	1	
НЦ1	CRN 10-4 A-FGJ-G-E-HQQE	Насос центробежный многоступенчатый	1	Ду 40
ТО1	XGC-C008-H-5-PI-100 D	Теплообменник	1	Ду 32
ТО2..ТО3	-	Теплообменник	2	Доп. об.
УН1..УН2	GENO-Neutra N-210	Установка нейтрализации конденсата	2	
ФС1..ФС2	-	Фильтр сетчатый	1	
ЭК1	ВВД171.33.00.00.000	Экономайзер	1	

Санкт-Петербург

Изм.	Колыч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
Т. контр.					
Выпуст.					
Н. контр.					
Утв.					

Установки (экономайзеры прямого контакта) утилизации энергии дымовых газопаровых котлов

Стадия	Лист	Листов
Р	2	2

Схема принципиальная технологическая

Изм. и дата
Подп. инв. N
Изм. и подл.