

1. Сети пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре выполнить кабелем типа КПСЭнг FRHF 1х2х0.5.

Внимание! Проектная документация стадии "Т" не может быть использована при строительстве.

ГИП Аношин А.Д.