

Условные обозначения

- Прибор пожарной сигнализации
- Релейный модуль
- Источник электропитания
- R — Извещатель пожарный ручной
- D — Извещатель пожарный дымовой
- T — Извещатель пожарный тепловой
- Устройство оконечное
- Световой оповещатель "Выход"
- Звуковой оповещатель

1. Сети интерфейса RS 485 между здания см. раздел "Внутриплощадочные сети связи".

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА ТОКОПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Наименование оборудования	Ток потреб-ления, мА	Кол-во, шт.	Суммарным ток потребления в режимах: дежурный, $I_д$ А	тревога, $I_т$ А	Время работа, в режимах, час: дежурный	тревога	Суммарная емкость аккуму-лятора, А*час
Скат -1200У2 с акк. 18А*час Uвых=12В							
ППКОП Сигнал-20	600/650	1	0.60	0.65			
Релейный блок С2000-СП1 исп.01	15/300	1	0.015	0.30			
Световое табло Молния-12В	20	14	0.28	0.28			
Звуковой оповещатель Гром-12М	35	15	-	0.525			
Итого:	-	-	0.895	1.755			
Время работы $T=\frac{W}{I}$ (час) (W-емкость аккумулятора, I-ток потребления)	-	-			29.0	14.0	26

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.