

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество.	Масса единицы,	Примечание.
	Антикоррозионное покрытие масляно-битумное	ГОСТ 25129-82*			м2	1460,0		
	в два слоя по грунту ГФ-021, толщиной 0,2 мм							
	Антикоррозионное весьма усиленное покрытие	ГОСТ ИСО 9.602-2005			м2	22,0		
	Цилиндры теплоизоляционные URSA из стек-			АО "УРСА Шал-	м3	110,0		
	лянного штапельного волокна на синтетическом			готарян"				
	связующем с покрытием алюминиевой фольгой	ТУ 5763-003-00287697-2003						
	Кран шаровой запорный проходной фланцевый,	АИ.3.40.014						
	привод-ручной, Р25,Т=230°С							
	Ду25				шт	5		
	Ду32				шт	14		
	Ду40				шт	17		
	Ду50				шт	16		
	Ду65				шт	5		
	Ду80				шт	12		
	Ду100				шт	4		
	Ду125				шт	6		
	Ду150				шт	2		
	Ду200				шт	2		

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		Лист
							3