

Позиция	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала.	Завод-изготовитель.	Единица измерения	Количество.	Масса единиц	Примечание.
	Клапан обратный захлопка Ду100	T-1226с			шт.	8		
	Демонтаж							
	Теплотрасса надземная на низких опорах				м.п.	778		
	Опоры Н=0,4-0,9 м				шт	312		
	Теплотрасса подземная в монолитных каналах				м.п.	86		
	Смотровые колодцы (камеры)				шт	10		

Примечание: 1. Трудноустраняемые потери и отходы при прокладке теплотрассы приняты по нормам РДС 82-202-96 и составляют:  
а) труб при прокладке трубопроводов - 1 %  
б) теплоизоляционных и антикоррозионных материалов - 3 %

Ив. N подл.	Подпись и дата	Взамен инв. N

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Лист
						4