



**ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
"СОЛНЕЧНАЯ СЛОБОДА"**

249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Усачева, д. 1, пом. 93, СНТ@sunsloboda.com, +7 934 888-09-85
ИНН/КПП 4025453105 / 402501001, свидетельство ЕГРЮЛ №1184027016568 от 29.12.2018, серия 40 №001442077

Технические условия

№ 28 СНТ/Э от 18.12.2021.

для присоединения объектов заявителя
к электрическим сетям ТСН СНТ «Солнечная слобода»
(взамен ранее выданных ТУ №65/Э от 09.02.2010 ООО "Первомайские дали")

1. Заявитель:
2. Кадастровый номер участка: **40:03:023701:341**
3. Номер участка на генеральном плане поселка: **№ 261**
4. Разрешенная мощность: **15 кВт**
5. Уровень напряжения: **380 В**
6. Точка подключения: Система энергоснабжения 0,4 кВ (40:03:023701:454), опора №194 (если не определена в ТУ, то ближайшая к межевой границе участка, определить проектом).

Заявитель обязан:

1. Разработать проект электроснабжения объектов заказчика, отвечающий требованиям, предъявляемым к нормативно-технической документации, согласовать его с ТСН СНТ «Солнечная слобода» и иными уполномоченными организациями, в установленном законом порядке в срок до 3 месяцев с момента получения настоящих Технических условий.
2. Учет электроэнергии выполнить 3-х фазным электронным счетчиком прямого включения, класса точности не ниже 2.0, модель и марка определяется действующей технической политикой ТСН СНТ «Солнечная слобода». Узел учета установить в вводном электрощите на границе участка с внешней стороны (на опоре в точке подключения), обеспечив доступ обслуживающего персонала к щиту.
3. Если необходим переход через дорогу к своему участку, то выполнить его воздушной линией.
4. Установить вводной автомат номинальным током не более 3х25 А в вводном электрощите.
5. Выполнить работы согласно разработанному проекту.
6. Схему расчетного учета представить при присоединении.
7. Перед присоединением произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит.
8. Присоединение объекта будет произведено после выдачи оформленного в установленном законом порядке акта допуска, заключения договора электроснабжения, поверки счетчика и его опломбирования, готовности объекта к включению и по разрешению ТСН СНТ «Солнечная слобода».

С уважением,
Председатель ТСН СНТ «Солнечная Слобода»



А.В. Перфилов