

ПАО «МОЭК»
Управление по техническим заданиям и
согласованию проектов
Отдел согласования проектов (ОСП)

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления
 / В. А. Вавулин /

Техническое заключение
 № 04-1276/22 от 04.04.2022

Письмо вх. №		ПД-06-975/22 от 01.04.2022				
Исполнение обязательств по УП		Заявитель				
Заказчик		ГБПОУ МИК				
Проектная организация		ИП «Сметанникова Л.В.»				
Эксплуатационный Филиал		№8				
УП/Техническое задание		Т-УП1-01-210729/7				
К договору ТП		10-11/21-764 от 16.09.2021г.				
Стадия проектирования		РД				
Адрес подключаемого объекта		ул. Бобруйская, д.7				
Назначение объекта		Строительство тепловых сетей и подключения здания к системам теплоснабжения расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бобруйская, д.7.				
Состав представленной проектной документации (шифр, том)		356-21/4-ТС				
Тепловая нагрузка объекта (Гкал/ч)	Отопление	Вентиляция	ГВС _{ср}	ГВС _{макс}	Итого (с учетом ГВС _{ср})	Итого (с учетом ГВС _{макс})
По ТУ/ТЗ/УП	0,327	0,33	0,086	0,214	0,743	0,871
По проекту						

Раздел проектной документации: РД

Возвращается на доработку с замечаниями:

№	Перечень замечаний к ПД	Дата снятия замечания	Подпись
1.	Оформленную рабочую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101.2013 и ГОСТ 21.705-2016, включая полный комплект рабочих чертежей, сдать повторно на рассмотрение.		
2.	Отсутствует расчет по программе СТАРТ.		

Ведущий инженер
 8(495) 587-77-88 (доб. 35-38)

Д.З. Мазитов