



Точка врезки в хозяйственно-питьевой противопожарный кольцевой трубопровод в подвале здания на отм. -1,8м, сталь, Ду50, расход воды - 15м<sup>3</sup>/ч.

В1 нужно ввести в здание на отм. прокладки его по улице

В1 нужно ввести в здание на отм. +0,2м от его пола

Прокладку сетей предусмотреть подземно, проколом

Колодец №685

Предполагаемое место установки колодца

к стене этого здания нужно повести К1