

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 4335-22-ДНП/29 от 31.08.2021

(действительны в течение 2 лет)

Настоящие технические условия на подключение (технологическое присоединение) выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия:

Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад"

ГРС

Лотошино

Объект газификации:

Догазификация населенного пункта - д. Власово, г.о. Лотошино.

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):

Газопровод высокого давления $P \leq 1,2$ МПа, $D = 159$ мм, проложенный в д. Власово, в соответствии со схемой газоснабжения

Особые условия:

1. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с АО "Мособлгаз".
2. Источник газоснабжения находится в собственности АО «Мособлгаз» (зона эксплуатационной ответственности филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»). Фактическое давление в источнике газоснабжения составляет 0,78 МПа.
3. Разработку проектной документации производить в соответствии со схемой газоснабжения населенного пункта.
4. Необходимость выполнения мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности: нет
5. Мероприятия по электрохимической защите: нет
6. Количество жилых строений, подлежащих газификации в д. Власово, определить на основании схемы газоснабжения.

Заместитель Генерального
директора - главный инженер

Начальник технического отдела

Технические условия получены



Иваньков В.И.
Вуколов С.А.

(дата, подпись, фамилия)