

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 3888-20-ДНП/5 от 21.07.2021

(действительны в течение 2 лет)

Настоящие технические условия на подключение (технологическое присоединение) выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия: Филиал АО "Мособлгаз" "Северо-Запад"

ГРС Лотошино

Объект газификации: Догазификация населенного пункта - по адресу: 143817, Московская обл, Лотошинский р-н, Клусово д.

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): Газопровод высокого давления $P \leq 0,6$ МПа, $D = 160$ мм, проложенный в д. Клусово, в соответствии со схемой газоснабжения.

Особые условия:

1. Технические условия на присоединение к газораспределительной сети являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с АО "Мособлгаз".

2. Источник газоснабжения находится в собственности АО «Мособлгаз» (зона эксплуатационной ответственности филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад»).

Фактическое давление в источнике газоснабжения составляет 0,32 МПа.

3. Разработку проектной документации производить в соответствии со схемой газоснабжения населенного пункта.

4. Необходимость выполнения мероприятий по ликвидации дефицита пропускной способности: нет

5. Мероприятия по электрохимической защите: нет

6. Количество жилых строений, подлежащих газификации в д. Клусово, определить на основании схемы газоснабжения.

Заместитель Генерального
директора - главный инженер

Начальник технического отдела

Технические условия получены

Иваньков В.И.

Вуколов С.А.

Начальник ТО
Панфилова Н.В.

02.08.2021

(дата, подпись, фамилия)