


- При производстве работ руководствоваться СНиП II-26-76; пособием к СНиП II-26-76; СНиП 3.04-01-87 "Кровли"; "Кровли зданий и сооружений" (стандарт организации СО-002-02495342-2005) ЗАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ.
- При производстве работ по устройству утеплителя и гидроизоляции кровли руководствоваться техническими условиями и инструкциями применяемых материалов.
- Узлы и детали кровли см. АР-57.
- Развертки вентканалов блока "Б" см. АР-43,44,45.
- Вентканалы утеплить до открытия вентканалов. Толщ. утеплителя - 100мм.
- Молнезащиту выполнять по чертежам ЭС, КЖ.
- На участках ендов выполнить усиление основного водоизоляционного ковра дополнительным слоем гидроизоляционного ковра Унифлекс Вент ЭПП с заведением на поверхность ската (от линии перегиба) не менее 500мм.
- Карнизные участки кровель козырьков усилить дополнительным слоем гидроизоляционного ковра Унифлекс Вент ЭПП на ширину 400мм.
- Металлическое ограждение парапета представляет собой решетчатую конструкцию из стоек  $\blacksquare 20$  высотой 900мм с шагом 600мм и горизонтальных ограждающих элементов  $\blacksquare 20$  с шагом 150мм. Металлическое ограждение изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78, ГОСТ 25772-83 и ТУ РЧ с 1.100.2-5, 8.1. Стойки ограждения крепить к з.д. с шагом 1200мм. Сопражение з.д. с кровельным фартуком парапета выполнять с титоколовым или полиуретановым герметиком.
- Расход материалов металлического ограждения парапета: Прокат квадратного сечения  $\blacksquare 20$  ГОСТ 2591-2066: - блок "Б" - 458,13 м.п., вес 1438,53 кг.



		5888-1(А, Б)-АР		Комитет по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству МО Город Саратов	
		МОУ СОШ №61 Детский сад "Солнышко" на 15 групп по адресу: г.Саратов, Ленинский район, ул. им.Бардина И.П.			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата
Нач.АКМ	Короблева	Желанов			
АП	Киселев				
Уж.Г.р.	Бобина				
Вед.Арх	Леонтьева				
Детский сад на 15 групп				Страница	Лист
				Р	40
План кровли; Фрагмент 1 плана на отм.+9,900 (Блок Б)				ГУПП "Институт Саратоверажпроект" Саратовской области	