№ пом.	Наименование помещения	Площадь, м²	Высота, м	Объем, м³	Расч. Темп., °С	Катег.	Вытяжка, м³/час				Приток, м³/час			Кратность воздухооб.		Обозначение системы		Примечания
							Местн. отсосы	Общеобменная		Всего	Механич.	Ест-тв.	Всего	Выт.	Прит.	Выт.	Прит.	
								Механич.	Естеств.									
	Баня- гараж																	
	1-ый этаж																	
1	Зона отдыха	32,79	4,000	131,16	22			390		390	390		390	3,0	3,0	В1	П1	
2	Раздевалка	5,22	2,650	13,83	22			30		30	40		40	2,0	2,5	В1	П1	
3	Санузел 1	2,52	2,650	6,68	22			50		50						В2		50 м3/ч на унитаз
4	Предбанник	7,49	2,650	19,85	25			80		80	230		230	4,0	5,0	В3	П1	компенсация притока
5	Хамам	3,24	2,650	8,59	45			40		40	40		40	5,0	5,0	В3	П1	приток через предбанник
6	Душевая 1	1,50	2,650	3,98	25			75		75						В3		75 м3/ч на душ
7	Душевая 2	1,50	2,650	3,98	25			75		75						В3		75 м3/ч на душ
8	Парная	15,70	2,650	41,61	40			200		200				5,0		В3		периодического проветривания
9	Котельная	12,48	2,650	33,07	20			70		70	70		70	2,0	2,0	В3	П1	
10	Гараж	40,98	2,650	108,60	20			110		110	110		110	1,0	1,0	В4	П1	
	2-ой этаж																	
1	Сеновал	36,36	1,350	49,09	22			150		150	190		190	3,0	3,0	В1	П1	
2	Гостевая 1	16,22	2,950	47,85	22			80		80	80		80			В1	П1	40 м3/ч на человека
3	Гостевая 2	16,32	2,950	48,14	22			80		80	80		80			В1	П1	
4	Холл	11,59	2,650	30,71	22						135		135		4,5		П1	
5	Санузел 2	4,44	2,650	11,77	22			125		125						В2		50+75 м3/ч на унитаз+душ
6	Гардероб	2,52	2,650	6,68	22			10		10				1,0		В1		

Взам.инв.N

Подп.и дата

Инв.N подл

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата

03092021-1ПИР-ОВ.П1

Лист 1