



- ▲ - переход диаметра
- - стояк системы отопления φ20мм
если не указано иное
- ⊗ - кран шаровый
- - подающий трубопровод Т1
- - - обратный трубопровод Т2

Примечания:
 1. Количество и место расположения стояков определить по месту.
 2. Все трубопроводы в подвальных помещениях и на техническом этаже покрываются теплоизоляцией.
 3. Рекомендуется придерживаться диаметров старой системы отопления.