

Технические условия №ЮЛ-Я/046-23 от 29.05.2023

(на основании письма вх. У-1709 от 13.06.2023 г. о предоставлении технических условий)

на подключение (технологическое присоединение) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения

1. Управление газораспределительных сетей АО "Сахатранснефтегаз"

(наименование газораспределительной организации (исполнителя), выдавшей технические условия)

2. ООО ПКФ "КИН" (инвестор - ООО "ЛЭМ"

(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Сеть газораспределения:

переустройство сети газопотребления по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Леваневского, д. 1/1 (реконструкция)

4. Срок подключения (технологического присоединения) сети газораспределения к сетям газораспределения _____ месяцев (но не позднее срока действия настоящих технических условий).

5. Максимальный объем транспортировки газа по сети газораспределения в точке подключения _____ куб. метров в час

6. Давление газа в точке подключения:

Максимальное: Низкое до 0,005 МПа.

Фактическое (расчетное): Низкое от 0,0018МПа до 0,003 МПа

7. Точка подключения (планируемая):

Диаметр: 57мм; 57мм

Материал труб: Сталь.

Способ прокладки: Подземно, надземно

Тип защитного покрытия: по проекту

Коррозионная агрессивность грунта: по проекту

Наличие электрохимической защиты): по проекту

Принадлежность сетей: Частная

Давление газа в газопроводе: Низкое до 0,005 МПа.

Проектирование и строительство (реконструкция) газопровода от существующей сети газораспределения: переустройство сети газопотребления по адресу: РС(Я), г.Якутск, ул.Леваневского, д.1/1, н/д, д.57, пр.3163 от 17.11.2020 г.

Подводящий газопровод к котельной ООО ПК "КИН" по ул.Леваневского 1/1, г.Якутск, н/д, д.57, 39/29

8. Основные инженерно-технические требования:

8.1 Проектная документация на сеть газораспределения должна быть разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-технической документацией и должна пройти экспертизу с получением положительного заключения в установленном порядке, если она подлежит экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

8.2 Согласие на переустройство (перенос) сети газораспределения(газопотребления) от ООО ПКФ "КИН" прилагается (исх. 08/06 от 08.06.2023)

8.3 Проект переустройства газопровода согласовать с ООО ПКФ "КИН" (согласно письму ООО ПКФ "КИН" исх. 08/06 от 08.06.2023 г.)

8.2 Проектная документация на сеть газораспределения должна предусматривать:

8.2.1 характеристики проектируемой сети газораспределения (диаметр, давление, материал труб, устройство футляров);

8.2.2 требования к установке пунктов редуцирования газа и отключающих устройств, защите от коррозии стальных газопроводов (преобразователь, кабельные линии, анодное заземление) и оснащению средствами автоматизации;

8.2.3 границы охранных зон газопроводов, пунктов редуцирования газа и установок электрохимической защиты;

8.2.4 срок эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств на проектируемой сети газораспределения;

8.2.5 установку знаков обозначения трассы проектируемого газопровода в соответствии с требованиями нормативной документации.

8.2.6 Диаметр реконструируемой сети газораспределения выбрать согласно схемам газоснабжения г.Якутска и Пригородов.

8.3 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на сети газораспределения должны быть выполнены организациями, допущенными к выполнению соответствующих видов работ в установленном порядке, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами.

8.4 Материалы и оборудование должны иметь паспорта, сертификаты и иную разрешительную документацию в соответствии с нормативными документами.

8.5 Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года.

Главный инженер - Первый заместитель генерального директора
АО "Сахатранснефтегаз"

А.В. Гоголев



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
«КИН»**

677001 Республика Саха(Якутия) ИНН 1435004980, г.Якутск, ул.Леваневского д.1/1, тел.(4112)21-19-74
г.Якутск

Исх.№ 08/06

От 08.06.2023г.

Уважаемый Павел Васильевич!

ООО «ПКФ «КИН» выражает свое согласие АО «СО ЕЭС» на выполнение работ переустройство (перенос) газопровода низкого давления диаметром 57 мм с маршрута въезда на земельный участок АО «СО ЕЭС» с кадастровым номером 14:36:103015:690 и за границы проектирования внешнего ограждения объекта АО «СО ЕЭС».

Проект переустройства газопровода согласовать с ООО «ПКФ «КИН».



Директор ООО ПКФ «КИН»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'И.Н. Коханец'.

Коханец И.Н.