

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция очистительных сооружений канализации в г.о. Прохладный КБР», подраздел ЭС (Система электроснабжения – подраздл 5.1 согласно Постановлению №87 от 16.02.2008 г).

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	2	3
1	Вид строительства	Реконструкция
2	Заказчик	УК "Прохладненский Водоканал"
3	Проектная организация	ООО «Проектный центр»
4	Стадийность проектирования	Проектная документация.
5	Выделение этапов	Не требуется.
6	Характеристики объекта	Разработать в соответствии с действующими нормативными документами.
7	Объем выполняемых работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разработка подраздела проектной документации «Система электроснабжения», подраздел 5.1, для проекта: «Реконструкция очистительных сооружений канализации в г.о. Прохладный КБР» в соответствии с Положением о составе разделов проектно-сметной документации и требованиям к их содержанию, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 (в ред. с изменениями на 2023 год). 2. Установка ВРУ, 2 категория надежности. 3. Сопровождение подраздела «Система электроснабжения» в Государственной экспертизе проектной документации.
8	Требования к техническим решениям и оформлению документации	Выбор проектного решения с учетом минимизации затрат на строительство. В процессе выполнения проектных работ основные принимаемые решения согласовывать с Заказчиком. Предусмотренные проектом трубы и материалы должны иметь сертификаты качества. Документация должна быть выполнена в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации.
9	Материалы, предоставляемые Заказчиком	<ol style="list-style-type: none"> 1. Текстовая часть подраздела 5.1; 2. Разделы ПЗ, ПЗУ, ТХ.
10	Передача документации	в электронном виде в формате AutoCAD2013 + PDF, текстовая часть в формате Word.