ВК-противопожарный водопровод

Указать требуемый напор на вводе водопровода с учетом расчетного напора у пожарного крана, высотной отметки его расположения, потерь напора по длине трассы, потерь в счетчике.
Заменить узел учета, исходя из общего расхода воды (в данном случае предпочтителен счетчик сопряженный)