



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

ООО «Водоснабжение»
663491, Россия, Красноярский край, г. Козинск,
ул. 4-ая Коммунальная, здание 10, а/я 221
E-mail: vs-kodinsk@mail.ru
ОГРН 1152420000171
ИНН/КПП 2420008140/242001001

09.07.2024г. № 24-16B

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№24-16 В**

на подключение к действующим сетям
водопровода с. Заледеево
проектируемых магистральных сетей
водоснабжения с. Заледеево.

Красноярский край, Кежемский район, с.
Заледеево.

Расчетный расход – 352,75м³/сут.

Источник водоснабжения – открытый водозабор с. Заледеево.

1. Точка подключения: Вблизи пересечения ул. Сурикова и ул. Магистральной, на участке сети хозяйственно-питьевого водопровода от ПГ-3 до ПГ-6, (по ул. Сурикова). Смонтировать новые водопроводные колодцы на каждой из линий d160мм. Глубина заложения водопровода 3,6м. Напор с водозабора 40 м.в.ст., диаметр трубопровода d160мм (2 линии).
2. Гарантируемый свободный напор в месте подключения: минимальный 32 м. в. ст. Режим водопотребления-круглосуточный.
3. В точке подключения водопровода к действующим сетям водоснабжения установить запорную арматуру в сторону «объекта».
4. **Проект прокладки и монтажа водопровода предъявить для согласования в ООО «Водоснабжение».**
5. Производство работ по монтажу водопровода начинать после согласования проекта.
6. Монтируемый трубопровод проложить ниже глубины промерзания грунта, либо принять меры для предотвращения его промерзания в зимний период.
7. Разрешение на производство земляных работ получить в сельсовете с. Заледеево.
8. Монтаж сетей холодного водоснабжения и подключение к действующим сетям производить согласно требованиям СП 129.13330.2019.
9. Скрытые работы по монтажу водопровода предъявлять представителю ООО «Водоснабжение» с предоставлением актов скрытых работ для подписания. Известить ООО «Водоснабжение» о готовности предъявить скрытые работы за 3 рабочих дня.
10. Заявку на врезку подавать в ООО «Водоснабжение» за 10 дней до дня врезки.
11. После выполнения технических условий предоставить:
 - акт о проведении приемочного гидравлического испытания трубопровода на прочность и герметичность;
 - акт о проведении промывки и дезинфекции трубопровода.
12. **Подключение к водопроводной сети производится после выполнения мероприятий, прописанных в технических условиях.**

Срок действия технических условий до 09.07.2027г.

Представитель по доверенности
№2 от 01.01.2024года

М.А. Носков

Схема к ТУ N24-15В от 09.07.2024г.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОСНАБЖЕНИЕ»

ООО «Водоснабжение»
663491, Россия, Красноярский край, г. Кодинск,
ул. 4-ая Коммунальная, здание 10, а/я 191
E-mail: vs-kodinsk@mail.ru
ОГРН 1152420000171
ИНН/КПП 2420008140/242001001

09.07.2024 № 03-08-1241

О направлении технических условий

Настоящим письмом направляю Вам технические условия №24-16В от 09.07.2024г. на подключение к действующим сетям водоснабжения с. Заледеево, согласно запроса исх. №2024/06120 от 26.06.2024года.

Приложение:

Технические условия №2 от 09.07.2024года-1экз.

Представитель по доверенности
№2 от 01.01.2024года

М.А. Носков

Исполнитель
Поляков В.В.
8 (39143) 7-54-97