

Расчет нагрузок на водоснабжение объекта:
Магистральные сети водоснабжения
 в период использования максимальной величины мощности (нагрузки)
 в соответствии с СП 31.13330.2021

Система	Максимальный секундный расход, л/с	Максимальный часовой расход, м3/час	Максимальный суточный расход, м3/сут
Общие расходы по административно-коммунальному сектору			
Холодное водоснабжение	7,55	27,17	250,75
С учетом на полива территории			
Холодное водоснабжение	12,27	44,18	352,75

На наружное пожаротушение	СП 8.13130.2020	1x10 л/с
---------------------------	-----------------	----------