


			Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				



				ОВ			
				Загородный жилой дом по адресу: Московская область, Клушино.			
				Жилой дом			
				План 2 этажа. Кондиционирование.			
Изм.	Кол-ч./Лист	И док.	Подпись	Дата	Стация	Лист	Листов
Разработал	Мохов				Р	11	
Проверил	Мионов						

Для кондиционирования воздуха применяется VRF система Сити Мульти сери R2 позволяющей одновременно работать внутренние блоки в разных комнатах на нагрев и охлаждение. В качестве внутренних блоков применяем канальные блоки для снижения шума в кондиционируемых помещениях. В кондиционированные помещения (зал, спальню) выводятся только решетки (подбираются согласно габаритам), сами внутренние блоки работают за потолком в санузлах. Система очень экономичная, на 1 кВт затраченной электрической энергии производится 5,0 кВт тепла или холода.