


| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| | | | Согласовано: | | | |
| | | | | | | |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | | | | |
| | | | | | | |



Для кондиционирования воздуха применяется VRV система Сити Мульти серии R2 позволяющей одновременно работать внутренние блоки в разных комнатах на нагрев и охлаждение. В качестве внутренних блоков применяем канальные блоки для снижения шума в кондиционируемых помещениях. В кондиционированные помещения (залы, спальни) выводятся только решетки (подбираются согласно габаритам), сами внутренние блоки работают за потолком в санузлах. Система очень экономичная, на 1 кВт затраченной электрической энергии производится 5,0 кВт тепла или холода.

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|---------|------|--------|------|--------|--|--|
| ОВ | | | | | | | | | |
| МО, Солнечногорский р-н, с/пос. Луновское, д. Клишино, ул. Макаова, дом 30 | | | | | | | | | |
| Изм. | Колуч./Лист | И док. | Подпись | Дата | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Разработал | | | | | Мохов | | | | |
| Проверил | | | | | Мионов | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| План 1 этажа. План цоколя. Кондиционирование. | | | | | | | | | |
| | | | | | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | Р | 10 | | | |