ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол., шт.	Масса ед., кг	Примечание
К1	Protherm GRIZZLY-100 KLO	Котел водогрейный	4	421	
		тепловой мощностью 100 кВт			
К2	IPL 65/110-0,25/4	Котловой насос Q=17,2 м^3/ч,	2	26,2	
		H=3,0 м, P=0,25 кВт, N =1450 об/м			
К3	IL 40/210-1,1/4	Сетевой насос отопления Q=10,3 м^3/ч,	2	59,0	
		H=14,1 м, P=1,1 кВт, N =1450 об/м			
К4	IPL 32/160-0,25/4	Греющий насос ГВС Q=4,6 м^3/ч,	2	19,5	1-сухой резерв
		H=4,8 м, P=0,25 кВт, N =1450 об/м			
К5	Star-Z 25/6	Циркуляционный ГВС Q=0,7 м^3/ч	2	2,8	1-сухой резерв
		H=5,0 м, P=0,035 кВт, N =2700 об/м			
К6	MVIL 503N/ PN16	Повышения давления Q=3,0 м^3/ч	2	23,3	
		H=30,0 м, P=0,75 кВт, N =2900 об/м			
К7	ЭТ-008с-16-15 "Этра"	Теплообменник системы ГВС	2	59	
		Q=66 кВт			
К8	АКВАФЛОУ SF 45/2-91	Автоматическая установка	1	90	
		умягчения			
К9	АКВАФЛОУ DC 61506	Комплекс дозирования	1	40	
К10	Reflex NG 100	Бак расширительный V=100л	4	20,5	
К11	Reflex DE 100	Бак расширительный V=100л	1	25,0	
К12		Гидравлическая стрелка Ду200 мм	1	58,0	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП					
Вед.инженер		Унжаков			
Н.контроль					

-ТМ

г. Клин

Автоматическая газовая котельная тепловой мощностью 400 кВт

Стадия	Лист	Листов
Р	3	8

Экспликация оборудования

ООО "Спецпусконаладка"