

- газификацию, (присоединение к газораспределительной системе);
- реконструкцию существующей системы газоснабжения.
- При этом необходимо выполнить следующее:

1. Проектные и монтажные работы выполнить специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии и зарегистрированными в органах Ростехнадзора;

2. Проектом предусмотреть (учесть):

- вид прокладки наружного газопровода надземный
(надземный или подземный)
- материал трубы сталь
- при расчете диаметров газопроводов предусмотреть возможность подключения к ним следующих потребителей:

- проектное давление газа в действующем газопроводе 0,005 МПа
- давление газа в точке подключения в период макс. газопотребления 0,0022 МПа
- коррозионная агрессивность грунта по отношению к подземному участку газопровода _____
(низкая, средняя, высокая)

- наличие источников блуждающих токов _____
(заполняется при наличии подземных участков газопровода)

- сведения об электрохимической защите газопровода, к которому проектируется подключение _____
тип, марка системы ЭХЗ, общая протяженность защищаемых подземных участков газопроводов

- величина защитного потенциала в точке подключения в период наиболее неблагоприятных условий эксплуатации _____, В

- рекомендуемый тип системы ЭХЗ: _____
катодная (автоматическая, полуавтоматическая и т.д.) или протекторная

3. Проектную документацию согласовать с филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе, узел учета газа согласовать с отделением ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» по Марксовскому и Федоровскому районам и другими заинтересованными организациями:

а также, при необходимости, провести экспертизу рабочего проекта в установленном порядке.

4. Особые условия:

Примечания:

технический надзор за строительством (реконструкцией) объекта газоснабжения осуществляется филиалом ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе на возмездной основе. Для его проведения необходимо подать письменную заявку не позднее 5 дней до начала строительства.

по окончании строительства и приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы исполнительная документация представляется на хранение в филиал ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Марксе в одном экземпляре.


Технические условия действительны в течение 36 месяцев со дня их выдачи заявителю.

Главный инженер

Начальника ПТО

Получил: Заявитель

 Климов А.Н.

 Дмитриева Т.Б.