СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИДРОАМОРТИЗАТОРОВ ПОД ОТМЕТКОЙ +19,730 В ОСЯХ 4–5



РАЗРЕЗ 1–1



2



1



2–2



3–3



ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Марка элемента	Сечение: эскиз	Сечение: поз.	Сечение: состав	Усилие для прикрепления: A,т	Усилие для прикрепления: N,т	Усилие для прикрепления: M,тм	Количество марок	Масса марок,т	Группа конструкций	Наименование или марка металла	Примечание
Б1	С		С16				м 4,4	0,21	3	С245	
Б2			С10				м 3,2	0,09			
								0,30			

1 Минимальное усилие прикрепления элементов – 5 т.

2 Места крепления гидроамортизаторов под отметкой +19,730 указаны стрелками.

Гидроамортизаторы расположены под углом 44° к горизонтальной плоскости.

АРХИВНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Инв. N подл. R4.01813.1.0.21

Разраб.инж. Зк.	Федорова		12.01
Пров. инж. 1к.	Чекулаева		12.01
Нач. гр.	Плюснина		12.01
Н. контр.	Воронин		12.01

R4.0225.3517.021.02.00.001

РОСТОВСКАЯ АЭС БЛОК 4

Главный корпус. Деаэраторное отделение. Площадки обслуживания оборудования выше отметки +15,000. Конструкции металлические

Схемы расположения металлоконструкций для крепления гидроамортизаторов под отметкой +19,730 в осях 4–5. Разрез 1–1. Узлы 1, 2

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

ОАО "НИАЭП" 2013

Формат А1

Дополнительные подписи: Нач. СО-1 Питеров

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл. R4.01813.1.0.21