

Сводный план инженерных сетей

Условные обозначения

- граница земельного участка
- проектируемое здание
- B 1 - существующий водопровод $\phi 400$ ст.
- B 2 - существующий водопровод $\phi 160$ п/э
- B 3 - существующий водопровод $\phi 50$ ст.
- - колодец водопроводный
- ПГ - пожарный гидрант
- K - существующая канализация $\phi 600$ ж/б
- существующая кабельная воздушная ЛЭП на ж/б столбах
- ↔ - существующая сеть
- существующий кабель связи $\phi 100$ а/ц

Примечания:

- В водопроводном колодце В-1 установлен пожарный гидрант (ПГ-1), но в настоящий момент он не стоит на боевом расчете. Согласно письма МУП "Ухтаводоканал" МОГО "Ухта" от 13.01.15 №15-10/87.
- В случае не постановки ПГ-1 на боевой расчет, ближайшим пожарным гидрантом является ПГ-2 (ПГ-299), установленный в колодце В-2.

						П/18-ГП			
						«Капитальный ремонт существующего административного здания», расположенного по адресу: г. Ухта ул. Набережная Нефтяников, 20 а			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Набиев			12.14		Р	4	
Разработал		Ермакович			12.14				
						Сводный план инженерных сетей	ООО «Интехпроект»		
Н. Контр.		Смертина			12.14				