



**Филиал ОАО «МОЭСК» -  
Северные  
электрические сети**

Северные электрические сети – филиал Открытого акционерного общества  
«Московская объединенная электросетевая компания»  
(СЭС – филиал ОАО «МОЭСК»)  
ул. Руставели, д. 2, г. Москва, 127254  
Тел.: (495) 639 9523, факс: (495) 610 8075, [www.moesk.ru](http://www.moesk.ru), e-mail: [ses@moesk.ru](mailto:ses@moesk.ru)

02.06.2015г. № С8-15-202-8308(01250)  
У-С-15-00-800721 21.04.2015г.  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Технические условия  
на вынос ВЛ-6кВ л.976.**

**Генеральному директору  
ООО «Спутник»  
В.В. Микляеву.**

141214, Московская обл,  
Пушкинский р-н, Жуковка д,  
влад.административно-хозяйственное  
здание.

Настоящим, Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», сообщают следующие технические условия на вынос участка действующей ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская» Пушкинского РЭС попадающих в зону проектируемого съезда с Красноармейского шоссе по адресу: Московская область, Пушкинский район, 9км+200м Красноармейского шоссе.

1. До начала выполнения работ заключить с Северными электрическими сетями «Соглашение о компенсации потерь...» с передачей на баланс выносимых (перестраиваемых) участка ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская». Выполнить мероприятия по определению границ охранных зон для всех линий электропередачи, в соответствии с требованиями действующего законодательства, с внесением сведений о них в Государственный кадастр недвижимости (ГКН).

2. Выполнить проект выноса участка ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская», согласно ПУЭ и правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

3. Согласовать со всеми заинтересованными сторонами проект выноса участка ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская».

4. Выполнить вынос участка ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская» в соответствии с проектом. Вынос выполнить проводом СИП-3 1х95, на бетонных опорах СВ-110-5.

5. Работы в охранных зонах ВЛ-6кВ л.976 от ПС-№228 «Зеленоградская» выполнять в присутствии и под надзором представителя Пушкинского РЭС.

Все проектные, электромонтажные, пусконаладочные работы и прямо-сдаточные испытания должны выполняться в соответствии с согласованным проектом специализированными организациями, имеющими лицензии.

Выполненные работы сдать уполномоченному органу государственного надзора с составлением акта допуска электроустановки к эксплуатации.

Срок действия настоящих ТУ – 1 год.

Главный инженер

**С.А. Иванников.**

Исп. Шуртаков Г.Ю.  
Тел. 8(496)539-97-14.  
Нач. ПРЭС \_\_\_\_\_